

Yttrande

Datum
2017-08-25

3.1.2

Diarienummer
3118/2017
Ert diarienummer
Remiss FGA 2017

Energigas Sverige
Ben Bock
Box 49134
100 29 STOCKHOLM
ben.bock@energigas.se

Remissvar Energigas Sveriges Flaskgasolanvisningar

Boverket tackar för möjligheten att kommentera remissutgåvan till Flaskgasolanvisningar, FGA 2017.

Boverket kommenterar de avsnitt i remissutskicket som har anknytning till Boverkets regler och verksamhet. I den följande texten ges kommentarer för de enskilda avsnitten i förslaget till Flaskgasolanvisningar.

Avsnitt 6.3.8 Ledning genom brandsektionering.

Hänvisningen är till en upphävd lydelse av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd BBR. Hänvisningen till BBR görs inte på samma sätt som i förslaget till EGN, där senaste lydelsen av BBR avses.

Avsnitt 12.3 Avgaskanaler

Här kan föras in en hänvisning till EGN om avgaskanalers utförande.

Avsnitt 17 Gasol i fritidshus

Flaskgasolanvisningarna tycks sakna en definition av fritidshus. Boverket vill uppmärksamma Energigas Sverige att plan- och byggförordningen (2011:338) ändrades den 1 april 2017. Ändringarna innebar bland annat att 3 kap. 15 § upphörde att gälla. I 3 kap. 15 § fanns avsnitt om fritidshus. Boverket har inte bedömt om denna ändring påverkar innehållet i avsnitt 17.

Avsnitt 17.4 Apparater och apparatplacering

Texten i andra stycket och tillhörande punktuppräkningslista är en upprepning från avsnitt 12.3 och kan strykas.

I detta ärende har enhetschef Robert Johannesson beslutat. Tekn. dr Mikael Näslund har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Anders O Larsson deltagit.



Robert Johannesson
enhetschef



Mikael Näslund
utredare