



Enheten för användarregler
Maria Fält, 010-730 90 00
arbetsmiljoverket@av.se

Boverket
remiss@boverket.se

Remiss – Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m.

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden

Arbetsmiljöverket har beretts möjlighet att yttra sig över Boverkets remiss och instämmer i merparten av förslaget. Nedan lämnas några synpunkter kring tillgänglighet.

Vi anser generellt att det är bra att föreskrifterna i stort utgörs av funktionskrav i stället för tekniska lösningar då detta främjar innovation och möjlighet till utveckling.

Tillgänglighet och användbarhet på tomter

Förslaget innehåller funktionskrav som innefattar att personer med bland annat nedsatt orienteringsförmåga självständigt ska kunna ta sig fram på tomten. Det inkluderar arbetstagare med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För att funktionskraven ska bli mer lättförståeliga borde det i författningskommentaren till 2 kap 3 § nämnas något om ledstråk och varför de behövs och hur de kan användas. Att enbart skriva om tillräcklig kontrast, taktil och visuell, är inte tillräckligt tydligt.

I förslaget saknas specifika regler om utformning av ramper, dessa innefattas av funktionskravet på utformning av gångvägar. I praktiken blir en gångväg med en viss lutning en ramp. I Boverkets förslag till föreskrifter och tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga i byggnader står det i 4 § om tillgängliga och användbara ramper. Dessa ska luta högst 1:12 och ha ett vilplan utformat med hänsyn till användningen. Om inte något om utformning av vilplanen nämns i förslaget till tomtföreskrifterna borde det i alla fall nämnas i författningskommentarerna till 4 § för att förtydliga.



De som deltagit

Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin. I den slutliga handläggningen har även avdelningschefen Torben Vincentsen deltagit. Föredragande har varit handläggare Maria Fält.

Erna Zelmin

Maria Fält