

## **Svar angående ”Boverkets förslag till föreskrift om krav på tomter” Dnr 3295/2022**

SBB har som del av referensgruppen till delprojekt brandskydd fått möjligheten att yttra sig på Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter.

SBB har diskuterat underlaget vid ett möte och har även diskuterat tidigare utkast och detta dokument är en sammanställning av synpunkterna. I diskussionerna deltog räddningstjänster i olika delar av Sverige. Dokumentet är sammanfattat av Nina Gustafsson, brandingenjör på Räddningstjänsten Syd. Följande räddningstjänster har deltagit i tidigare utkast och/eller i diskussioner av aktuellt förslag:

- Uppsala brandförsvaret
- Storstockholms brandförsvaret
- Räddningstjänsten Östra Götaland
- Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
- Räddningstjänsten Mälardalen
- Södertörns brandförsvarfsförbund
- Räddningstjänsten Jönköping
- Räddningstjänsten Skåne Nordväst
- Räddningstjänsten Syd

## Kapitel 1

Paragraf/sida	Synpunkt/fundering	Förslag till ändring
5§	Definition kring räddningsväg och uppställningsplats saknas.	SBB anser att Boverket behöver definiera uppställningsplats och räddningsväg.

## Kapitel 3

Paragraf/sida	Synpunkt/fundering	Förslag till ändring
1§	Det är inte tydligt vad särskilda skäl innebär. Författningskommentarerna omnämner att verksamheten i byggnaden kan vara ett särskilt skäl för att inte uppfylla 50 meter och ger exempel på förråd. SBB anser att detta riskerar att medföra stora förrådsbyggnader utan möjligheten till bra tillträde.	Utveckla vad särskilda skäl är eller behåll 50 meter som ett allmänt råd.
3§	Krav på skyltning finns inte med då det inte ska prövas i bygglovet vilket SBB kan förstå men kravet måste då lyftas i Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader.	Se över så kravet lyfts in i Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader.
3§	I författningskommentarer står att mått för fordon ska finnas i kommunens handlingsprogram vilket inte krävs enligt MSBFS 2021:1. Det behöver vara angivet vilka mått och vikter räddningsväg och uppställningsplatser ska uppfylla. Redan idag är räddningsvägar och uppställningsplatser ett stort problem och det händer att räddningsvägar till nya byggnader inte fungera då byggherrar inte prioriterar denna fråga.	Lyft in kravnivå kring uppställningsplatser och räddningsvägar.

Styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl genom Johan Szymanski, ordförande.