

2023-08-25

Boverket

Yttrande gällande Remiss från Boverket förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m. Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m.

Ärende: Remiss från Boverket förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m.
Diarienummer: BYGG.2023.14122023,1412
Ärendet inkom: 2023-05-05
Delegationsbeslut nr: D §1388
Handläggare: Nader Ghannad, Jonas Grönberg

Boverket har lämnat tillfälle till Bygg- och miljönämnden att lämna yttrande över förslag till författning.

Bygg- och miljönämnden har tagit del av underlaget.

Generellt kring författningen

Angående:

3 kap. Framkomlighet för utryckningsfordon

1 § Avståndet mellan en uppställningsplats för räddningsfordon och de angreppspunkter till byggnader på tomten som ska nås från uppställningsplatsen får inte överstiga 50 meter om inte särskilda skäl föreligger.

Med särskilda skäl avses skäl som beror på byggnadens ändamål eller räddningstjänstens möjlighet att komma fram till tomten med hänsyn till de geografiska förutsättningarna.

2 § Om kravet på avstånd i 1 § inte är möjligt att uppfylla genom en uppställningsplats inom gatunätet eller motsvarande, ska en särskild räddningsväg anordnas.

3 § Räddningsvägar enligt 2 §, inklusive deras in- och utfarter från tomten och uppställningsplatser för räddningsfordon, ska utformas och dimensioneras så att god framkomlighet för dessa fordon uppnås.

Kommentar:

Framkomligheten för räddningspersonal att ta med sig utrustning till fasaden (stege, bår osv.) Bör förtydligas så hinder ej uppkommer. Av erfarenhet har det visats att de har uppstått problem för ex. utryckningspersonal.

2023-08-25, Bmn

Enligt Bygg- och miljönämndens beslut om delegationsordning.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Marianne Isoz Henriksson
Bygglovschef

Beslut fattat av Bygglovchef Marianne Isoz Henriksson ,2023-08-25, BYGG.2023.1412