

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om aktsamhet vid planering och utförande av bygg-, rivnings- och markarbeten

Datum	2024-03-26
Myndighet/Organisation/Företag	Riksantikvarieämbetet
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	registrator@raa.se
Kontaktperson (namn)	Eva Dahlström Rittsél

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
	8		<p>Riksantikvarieämbetet tillstyrker förslaget men anser att de risker som föreligger för att kulturvärden skadas i samband med sprängarbetet bör tydliggöras och att denna risk lyfts i föreskriftens 8 §. Detta är i linje med att Svensk standard SS 4604866:2011, <i>Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader</i> anger att särskild uppmärksamhet bör iakttas när kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan påverkas. Riksantikvarieämbetet föreslår därför ett tillägg till den 8 § med följande lydelse:</p> <p><i>Vid sprängarbeten som kan beröra byggnadsverk eller närliggande anläggningar som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska dessa uppmärksammas. Ansvarig för sprängningsverksamheten ska upprätta en kontrollplan som omfattar åtgärder för att förhindra att skador uppstår.</i></p>

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.