

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnad

Datum	2024-03-20
Myndighet/Organisation/Företag	Älvkarleby kommun
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	Bygg.miljo@alvkarleby.se
Kontaktperson (namn)	Bert-Ola Dahlgren

Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
2	4	17	Det bör av föreskriften och inte bara av kommentarerna framgå att med fixering i stängt läge så menas att barn inte ska kunna öppna fönstret på egen hand. För att fixera fönstret i stängt läge kan det annars tolkas att det räcker med ett vanligt handtag utan barnsäker spärr.
			I övrigt så håller vi fast vid vårt tidigare remissyttrande.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.