

Boverket  
[remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

## Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader.

<b>Datum</b>	2024-03-01
<b>Myndighet/Organisation/Företag</b>	Linköpings kommun
<b>E-postadress (myndighet/organisation/företag)</b>	bygg@linkoping.se
<b>Kontaktperson (namn)</b>	Marinda Taberman

### Remissvar (sätt kryss i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar
- Avstyrker med motivering

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Konsekvenser (sida)	Er kommentar/motivering
1	3	8	Tydligheten ökar, men vi anser att det ska ställas formkrav på dokumentationen gällande avvikelser. De avvikelser som man gjort behöver redovisas samlade i ett dokument, vilket kommer leda till en bättre överblickbarhet för byggnadsnämnderna.
1	5	9	Åldersgränsen som definierar yngre barn bör skrivas i år och inte i månader för att vara tydligt och lättavläst
2	4	10	Bra med ändringen till fallhöjd istället för markplan
2	6	11	Tydligare med mått i öppning mellan plansteg
2	11	12	Svårtolkat med vad som avses med formuleringen "avsedda användningen".
2	12	12	Det öppnar för diskussion med byggherrar om när det är ok med undantag på ledstång på båda sidor. Bör förtydligas som tidigare att det ska vara greppbart på båda sidor om trappan.
2	36	13	Saknar förtydligande om att kunna öppna hygienrum utifrån vid behov.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.