

2024-05-17  
Boverket dnr 29/2022

## **Byggföretagens yttrande avseende Riktad extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (dnr 29/2022)**

Byggföretagen är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation och organiserar cirka 4 000 bygg-, anläggnings- och specialföretag. Byggföretagen har tagit del av rubricerade remisser och vill framföra nedanstående synpunkter.

### **Allmänt**

Byggföretagen tillstyrker förslaget. Det är välkommet att Boverket reviderat sitt tidigare förslag och beaktat remissinstansernas synpunkter. Byggföretagen menar dock att även det reviderade förslaget är otydligare än gällande regelverk, och saknar en tydlig motivering varför en skärpning av regelverket är nödvändig.

En förutsättning för Byggföretagens positiva ställningstagande är att kravet på tillfälligt ökad luftväxling kan uppnås av spiskåpens forceringsfunktion. Osäkerheten är dock stor kring om exempelvis kolfilterfläktar kommer att kunna möta detta krav. Användningen av dessa har varit en viktig del i arbetet med att uppnå sänkt energianvändning

Byggföretagen förutsätter att tidigare tolkning av SBN även fortsatt accepteras för våtrum, det vill säga ett icke forcerbart flöde någonstans mellan SBN:s grundflöde på 10 l/s och forceringsflöde på 30 l/sekund. Krav på komplicerande tekniska lösningar för forcering i våtrum skulle få stora negativa konsekvenser

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Anna Broman, näringspolitisk expert, [anna.broman@byggforetagen.se](mailto:anna.broman@byggforetagen.se) alt. 072-708 58 62.

BYGGFÖRETAGEN

Catharina Elmsäter-Svärd

Verkställande direktör