

## Jonfjärd Stina

---

**Från:** Robin Johansson <Robin.Johansson@familjebostader.se>  
**Skickat:** den 15 maj 2024 11:01  
**Till:** Remiss  
**Kopia:** Senir Jalovicic; Poul Sønniksen; Mattias Pettersson  
**Ämne:** diarienummer 29/2022

Hej!

Jag har läst igenom fslaget angående grundventilationen är tillägg i på minst 4 l/pers inga som helst konstigheter tycker jag.

Det nya kravet på "tillfälligt ad luftväxling":

- Jag tycker ni borde referera bättre där, skriva hur ni räknar, det anses luddigt.
  - "SS-EN 16798 - 1:2019 (annex B, tabell B13, B14)" Har letat men hittar inget som stämmer med era siffror..
- Om vi inte har mlighet att forcera ventilationen kommer vi behöva ha ett hre kontinuerligt grundfl de? Det blir ju som om hg konstant skulle laga mat i princip? Känns inte nvänd igt.

Om inte kravet på enligt 3 kap 8 § på möjlighet till tillfälligt ökad luftväxling utformas som en separat teknisk lösning behöver minsta kapacitet för flöde enligt denna bestämmelse ofta ökas. Exempelvis om det inte finns möjlighet till vädring i bostadsrum, vädring i badrum eller separat ventilation för forcerad köksventilation.

Med OVK tänk skall ju varje byggnad besiktigas med gällande byggregler då ventilationssystemet installerades. Så jag skulle säga att befintliga byggnader inte påverkas f rutom där vi gr ändringar?

Med Vänliga Hälsningar

**Robin Johansson**

Energiingenjör

Tel direkt: 031-7316532 Mobil: 073-6876857

Tel vxl: 031-731 67 00, Fax 031-731 67 01

[robin.johansson@familjebostader.se](mailto:robin.johansson@familjebostader.se)

Familjebostäder i Göteborg AB,

Box 5151, 402 26 Göteborg, Södra vägen 12

[www.familjebostader.se](http://www.familjebostader.se)

[www.facebook.com/familjebostader.goteborg](https://www.facebook.com/familjebostader.goteborg)

[www.instagram.com/familjebostader\\_gbg](https://www.instagram.com/familjebostader_gbg)

Länk: [behandling av personuppgifter](#)

En del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad

