

Boverket
remiss@boverket.se

Svarsfil till extra remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall.

Datum	2024-05-17
Myndighet/Organisation/Företag	Installatörsföretagen Service i Sverige AB
E-postadress (myndighet/organisation/företag)	info@in.se
Kontaktperson (namn)	Hans Söderström

Remissvar (sätt kryssa s i vald ruta)

- Avstår
- Tillstyrker utan kommentar
- Tillstyrker med kommentar till 1 kap. §5
- Avstyrker med motivering till 3 kap. §7

Ange vilket kapitel och paragraf som respektive synpunkt avser.

Kapitel	Paragraf	Er kommentar/motivering
1 kap.	5 §	Mycket bra att uttrycket "luftväxling" definieras.
3 kap	7 §	I författningen blir uttrycket "kan" i texten "Bostäder ska vara utformade så att de vid avsedd användning minst kan ha en luftväxling på 0,35 l/s per kvadratmeter boarea" missvisande och texten bör istället utformas enligt följande "ska kontinuerligt över tid minst kunna ha en luftväxling på 0,35 l/s per kvadratmeter boarea". Motsvarande gäller även nästkommande mening i författningen. Boverket bör förtydliga att kravet på angivna luftflöden är minimiflöden, och att de måste upprätthållas över tid, och att hänsyn måste tas till praktisk användning.

Kapitel	Paragraf	Er kommentar/motivering
3 kap	7 §	<p>En försmutsning av framför allt frånluftskanaler medför en flödesreducering av frånluftsflödena. Detta har blivit ännu mer tydligt nu när många lägenheter byggs med tvättmaskin/torktumlare, vilket gör att än mer dammpartiklar sätter sig i frånluftskanalerna</p> <p>Denna försmutsning av frånluftskanalerna ger över tid ett övertryck i bostaden med risk för att fukt trycks ut i väggarna. Tvättmaskin/torktumlare ger ytterligare fuktalstring (jämfört med tidigare byggnation utan tvättmaskin/torktumlare och med liknande luftflödeskrav) alltså måste hänsyn måste tas till att fukt är en förorenings-skälla. Därför är det bra att Boverket ställer krav på forceringsmöjlighet, men det är inte tillräckligt för att klara grundflöden över tid.</p> <p>I övrigt instämmer vi i remissvar från Svensk Ventilation.</p>

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan.

Om Installatörsföretagen

Installatörsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för installationsbranschen och en del av Svenskt Näringsliv. Vi representerar 4 000 medlemsföretag med närmare 60 000 medarbetare som installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi finns i våra medlemsföretags vardag och jobbar för deras framtid. Hos oss samlas företag som steg för steg gör världen mer hållbar genom elektrifiering, energieffektivisering och smarta installationer. Det är vi som gör energi- och klimatomställningen möjlig.

Med vänliga hälsningar

Ola Månsson
Vd
08-762 76 00
ola.mansson@in.se

Kontaktperson vid frågor om remissen:

Hans Söderström
08-762 75 09
hans.soderstrom@in.se