

Matti Lappi, 026-24 00 00  
matti.lappi@sandviken.se

Boverket (Stina Jonfjärd)  
[remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

## Remissvar Sandvikens kommun Dnr 29/2022 Remiss om Boverkets förslag om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS) har, i egenskap av byggnadsnämnd för Sandvikens kommun, fått inbjudan att svara på extraremiss från Boverket angående Boverkets förslag om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall.

Remissvaret är godkänt och beslutat på delegation av chefen för bygg och förvaltningsstöd Martina Svensson.

### Sammanfattning av Sandvikens kommuns remissvar

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd anser att:

- Förändringarna i definitionen för luftväxling är inte ett tydligt och väldefinierat mått för verklig luftutbyteseffektivitet i en byggnad eller ett rum.
- Att sätta ett verkligt mått för luftflöde ut ur en byggnad är verifierbart och mätbart både i tid och volym och det får ses som ett fall framåt. Det innebär fortfarande inte att man säkerställer en viss luftväxling eller luftutbyte i ett rum eller byggnad. En kortslutningseffekt mellan till och frånluft kan ge helt korrekta värden på luftflöden men ändå inte uppfylla något krav på luftombyte i exempelvis vistelsezoner

### Sändlista

Remissvaret skickas som Word-dokument till [remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se).  
”Remissvar Dnr 29/2022, Sandvikens kommun” anges i ämnesraden.

---

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

