

Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA

remiss@boverket.se

Remissvar gällande "Boverkets förslag ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklarationer för byggnader"

RISE ställningstagande till remissen

RISE tillstyrker remissen med förslag om tillägg.

Eftersom energiklassningen sedan länge har varit både rörlig och rörig välkomnas en EU-harmoniserad version med fast energiklassningsskala.

Förslag på tillägg till remissförslaget

Ersätta nuvarande energiklasserna B och A med energiklasserna A+ och A++ (alternativt A0). Där A+ innebär EPPet < 75% av nya A-klassnivån och A++ (alternativt A0) står för < 50% av nya A-klassnivån. Detta för att underlätta för de frivilliga klassningssystem som finns och baseras på nuvarande A- och B-klasser. Det stödjer också banker som baserar sina "gröna lån" på nuvarande A- och B-klasser.

Klassningssystemet kommer inte bidra till energieffektivare byggnader om man inte kan få en bättre energiklass än vad som motsvarar dagens nybyggnadskrav.

Med vänlig hälsning

RISE Research Institutes of Sweden AB
Samhällsbyggnad

Marco Lucisano