



Samhällsbyggnad

Datum

2025-01-20

Handläggare

Jenny Andersson

Vårt dnr

B 2024-001177

Boverkets dnr

201/2024

Boverket

Remissvar avseende ”förslag till föreskrifter om motordrivna anordningar” med processnummer 3.2.1.

Generella synpunkter

Miljö- och byggnadsnämnden i Båstad kommun bifaller förslaget om ändring av föreskrifterna om motordrivna anordningar och anser att det är bra att regelverket förtydligas och delas upp i tre olika författningar som tydligare riktar sig mot olika aktörer.

Nämnden ser också positivt på att det förtydligas att avsteg dokumenteras och att underhåll med mera ska ske fackmässigt. Samtidigt bedöms det finnas en otydlighet kring hur byggnadsnämnden kan ingripa om mindre avsteg tillämpas enligt 1 kap. 3§ i Boverkets förslag till föreskrifter om krav för användning av motordrivna anordningar. Kan nämnden begära ut kräva dokumentationen eller hur är det tänkt att nämnden ska fånga upp genomförda avsteg och kontrollera om de är rimliga?

Förbättrings krav på befintliga linbaneanläggningar i 4 kap. 11 § upplevs otydlig med tanke på att kravet ska vara uppfyllt 2008 vilket snart är 20 år sedan. Stämmer årtalet?

Avslutningsvis vill miljö- och byggnadsnämnden tillägga att det vore lämpligt att regelverket förstärks när det gäller besiktning av motordrivna anordningar och hissar som regleras i PBF 5 kap 10-11§§. Framför allt avseende personhissar. Med nuvarande regelverk finns risk för ett väldigt stort mörkertal när det gäller hissar som aldrig besiktigas enligt gällande regelverk. Detta eftersom byggnadsnämnden enbart informeras om en underkänd besiktning faktiskt har skett. Det i sin tur innebär att det kan finnas hissar som används i strid mot användningsförbud med stor risk för

Båstads kommun

Samhällsbyggnad
269 80 BÅSTAD
Telefon: 0431-770 00 vx
Plusgiro: 11 11 11 -1
Org.nummer: 212000-0944
samhallsbyggnad@bastad.se
www.bastad.se rev 2021.03.24

människors hälsa och säkerhet. Det måste finnas möjlighet att följa upp detta på ett bättre sätt.

Om de företag som besiktigar hissar exempelvis hade varit skyldiga att skicka in protokollet från alla besiktningar de utför så hade byggnadsnämnden på ett mycket bättre sätt kunnat hålla arkiv över kommunens olika hissar och följa upp att de besiktigas regelbundet. På så vis kan man ytterligare förebygga risken att människor skadas vid nyttjandet av bristfälliga hissar.

Byggnadsnämnden har full förståelse för att bestämmelser om besiktning av personhissar inte regleras i BBR men kommentaren bedöms ändå vara lämplig att framföra i sammanhanget så att det kan tas under övervägande och förmedlas vidare.

Samhällsbyggnad
Jenny Andersson
Bygglovchef

Båstads kommun

Samhällsbyggnad
269 80 BÅSTAD
Telefon: 0431-770 00 vx
Plusgiro: 11 11 11 -1
Org.nummer: 212000-0944
samhallsbyggnad@bastad.se
www.bastad.se rev 2021.03.24