



Handläggning	Tomas Johansson	Boverket
Direkttelefon	0520 – 49 74 44	
Epost	tomas.johansson@trollhattan.se	
Datum	2023-06-08	
Diariernr	KS 2023/00471 231	

Remiss - Boverkets förslag till föreskrifter om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m m. Dnr 2215/2022

Trollhättans Stad har getts möjlighet att yttra sig över Boverkets förslag till föreskrifter om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m m.

Det är viktigt att få till tydligheten med forskriften så att det blir enkelt även för sällanbyggaren att läsa sig till vilken dokumentation som behöver lämnas in innan startbesked kan ges. Det är också en risk för ökade kostnader för byggherrarna med framtagande av den dokumentationen som behövs.

Laster: Angående sänkt krav på snölast i Trollhättan och Vänersborg

Området sydväst om Vänern drabbas ofta av sk Vänersnö (snökanon) och har idag en snölast om 2,0 kN/m². Det nya förslaget innebär en sänkning till 1,5 kN/m². När EKS infördes ökades snölasterna i vårt område från 1,5 kN/till 2,0 kN/m² just på grund av Vänersnö.

I övrigt har Trollhättans Stad inga synpunkter på förslaget.

Peter Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Said Niklund
Stadsdirektör

Kommunstyrelsen

Gårdhemsvägen 9 • Box 461 83 Trollhättan • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 •
Organisationsnr 212000-1546
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352