

Ana CicaTiedermann  
Verksjurist  
Avdelningen för analys  
010-168 05 43  
Ana.Cica.Tiedermann@Elsakerhetsverket.se

2023-08-21

Dnr 23EV2944

Boverket

Ert dnr 31/2022

## **Remissvar -Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader**

Elsäkerhetsverket har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående remiss och lämnar följande synpunkter.

Elsäkerhetsverket ställer sig bakom föreslagen reglering och ser positivt på förslaget rörande krav på spisvakt vid trygghetsboenden eftersom felanvändning av spis är den vanligaste elrelaterade brandstartsorsaken och den vanligaste elrelaterade dödsbrandsorsaken för äldre, se Elsäkerhetsverkets rapporter Elsäkerhet i bostäder 2019 samt Elrelaterade dödsbränder 2020.

### Konsekvenser för standardiseringen (8.2.7)

Här omnämns endast SIS, men i SEK Handbok 444 utgåva 4 görs hänvisningar till Boverkets regler i informativ text. Exempelvis avsnitt 421.1, 422.2, 423, 527.1.3, 560.9.4, 560.10, 710.560.9.101 och bilaga B.

Elsäkerhetsverkets erfarenhet är att det i många icke elektrotekniska sammanhang saknas kunskap om att det finns ytterligare standarder som kan vara vägledande vilket då leder till att man gör en egen lösning. Kapitlet borde därför även hänvisa/referera till SEK svensk elstandard.

Beslut i detta ärende har fattats av verksjuristen Ana Cica Tiedermann. I den slutliga handläggningen har tekniska experten Mikael Carlson och tekniska direktören Anders Richert deltagit.

Elsäkerhetsverket

Ana CicaTiedermann  
Verksjurist