

Remissvar från Linnéuniversitetet 2023-06-14 dnr 2023-1607 avseende

Boverkets remiss om säkerhet i händelse av brand i byggnader

Kapitel	Paragraf/ stycke	Kommentar	Förslag till åtgärd
0		Svårt få överblick	Lägg till innehållsförteckningar, främst till avsnitt 1, 5 och 9
Avsnitt 1 Författningsförslag			
1	4 §	Definition av brandsektionsgräns saknas	Lägg till definition av brandsektionsgräns
1	8 §	Vad avses med ”Första stycket”?	Klargör vad som avses med ”Första stycket”.
2	3 §	Representativt underlag oklart	Bör ingå i SIS/TS 24836
2	41 §	Andra meningen i Allmänt råd är svår att förstå	Klargör andra meningen
3	12 §	Klassificeringsperioder svårt att förstå	Se kommentar nedan till Avsnitt 9
4	8 §, andra stycket	1. Väsentliga egenskaper kan försämrats av andra orsaker än temperatur, t ex av fukt. Det gäller t ex brandskyddsbehandlingar 2. Oklart om även utvändiga byggnadsdelar ingår	1. Ersätt ”den temperatur” med ”den miljö” 2. Utvändiga byggnadsdelar bör ingå Se även kommentar nedan till Avsnitt 9
4	10 §, sista stycket	Olämpligt att klass E tillåts, olyckor har inträffat	Stryk sista stycket
4	24 §	Punkt 1 är inte specificerad	Specificera punkt 1
5	9 §, 11 §, 15 §	Punkt 1 innehåller ett dubbelt krav, eftersom klass B-s1,d0 ingår i begreppet tändskyddande beklädnad	Skriv i stället ”B-s1,d0 på beklädnad med brandteknisk klass K ₂ 10”, vilket är samma kravnivå
5	10 §	Punkt 1 innehåller dubbla och delvis motsägande krav	Skriv i stället ”C-s2,d0 på beklädnad med brandteknisk klass K ₂ 10”, vilket är samma kravnivå
5	23 §	1. Kravet bör vara mer generellt 2. Tillstötande brandceller är svårt att förstå	1. Lägg till åtminstone byggnadsklass 2 2. Använd ett ord som är lättare att förstå, t ex anslutande Se även avsnitt 9 nedan
Avsnitt 5 Beskrivning av ..			
5.7.6		Skrivfel ”ensats”	Rätta, ska troligen vara ”ersatts”
Avsnitt 6 Större nyheter ...			
6.21		Krav på sektionering av vindar saknas, vilket orsakat stora egendomsskador framför allt i radhuslängor	Inför krav på sektionering av vindar enligt brandcellsindelning i underliggande plan i byggnadsklass 1-3
Avsnitt 9 Författningskommentarer			
3	12 §	Begreppet Klassificeringsperioder är krångligt och svårt att förstå intuitivt: ökning av R 60 med två klassificeringsperioder innebär R 120, vilket intuitivt borde vara R 180, eftersom den kortaste klassificeringsperiod som räknas är 60 minuter.	Stryk begreppet Klassificeringsperioder, det ingår inte i Definitioner i kap 2, 4 §. Skriv i klartext vilket kravet är bl a i kapitel 3 12 § och 13 §
4	8 §	Oklart om utvändiga byggnadsdelar ingår, vilket de bör göra	Klargör att utvändiga byggnadsdelar ingår
5	23 §	Sektionering av vindar bör ingå	Klargör att krav på sektionering av vindar, t ex enligt brandcellsindelning i underliggande plan i byggnadsklass 1-3