

Kommentarer till

Boverkets remiss om säkerhet i händelse av brand i byggnader 2023 – Den ideella föreningen NBT Nordiskt Brandskyddat Trä

Kapitel	Paragraf/ stycke	Kommentar	Förslag till åtgärd
Avsnitt 1 Författningsförslag			
4	8 §, andra stycket	1. Väsentliga egenskaper kan försämrats av andra orsaker än temperatur, t ex av fukt. Det gäller t ex brandskyddsbehandlingar 2. Oklart om även utvändiga byggnadsdelar ingår	1. Ersätt ”den temperatur” med ”den miljö” 2. Utvändiga byggnadsdelar bör ingå Se även kommentar nedan till Avsnitt 9
5	9 §, 11 §, 15 §	Punkt 1 innehåller ett dubbelt krav, eftersom klass B-s1,d0 ingår i begreppet tändskyddande beklädnad	Skriv i stället ”B-s1,d0 på beklädnad med brandteknisk klass K ₂ 10”, vilket är samma kravnivå
5	10 §	Punkt 1 innehåller dubbla och delvis motsägande krav	Skriv i stället ”C-s2,d0 på beklädnad med brandteknisk klass K ₂ 10”, vilket är samma kravnivå
Avsnitt 9 Författningskommentarer			
4	8 §	Oklart om utvändiga byggnadsdelar ingår, vilket de bör göra	Klargör att utvändiga byggnadsdelar ingår