



Boverket  
Box 534  
371 23 KARLSKRONA

## Remissvar – Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader

Räddningstjänsten Skaraborg [RS] lämnar Boverkets förslag utan ställningstagande.

Räddningstjänsten Skaraborg har deltagit i bl.a. workshop arrangerad av BIV och är därmed delaktig även i det remissvaret. RS önskar dock tydligare poängtera vissa synpunkter med hänsyn till räddningstjänstens roll i byggprocessen och räddningstjänstens förmåga till räddningsinsats.

Räddningstjänsten Skaraborg ser risker med införandet av det föreslagna regelverket sett till helhetsnivån gällande brand- och utrymningssäkerheten i byggnader. Som naturligt med en ny typ av regelverk finns nya formuleringar i regelverket som ökar risken för att det skapas bedömningskillnader mellan granskare och projektör. RS ser inte att regelverket i tillräcklig utsträckning definierar dessa osäkerheter i den mån som krävs för att minska risken för tolkningsvariationer och därmed oförutsägbarhet i byggprocessen över landet. Den generella säkerhetsnivån bedöms därmed riskeras sänkas om det öppnar för möjligheter att konkurrera med lägre krav på brandskyddets utformning. Vidare ser RS det som en risk att det mildare regelverket kring egendomsskydd medför en ökad belastning på räddningstjänsten, då räddningsinsatser riskerar bli mer långvariga och komplexa med hänsyn till avsaknaden av egendomsskydd som tidigare funnits i regelverket.

RS önskar även framföra följande specifika synpunkter på förslaget:

- 1 kap 12§ riskerar medföra meningskiljaktigheter kring vilka funktionskrav som ska verifieras när ett preciserat krav ej uppfylls. RS ser det som sannolikt att projektör och räddningstjänsten kommer ha olika uppfattning vilket kommer leda till ökade olikheter och förutsättningar sett över landet.
- 4 kap. 9 § ställer krav på spisvakt i verksamhetsklass 3B och 3C. Utifrån förutsättningarna för boende i verksamhetsklass 5B anser RS att spisvakt bör utredas även för denna verksamhetsklass.
- Termen "*invändigt garage*" förekommer på flera ställen i regelverket. Termen är inte definierad och skiljer sig från "*öppet garage*" som kvarstår i regelverket. Räddningstjänsten hade förordat att båda dessa uttryck definieras med hänsyn till att termen "*öppet garage*" historiskt medfört olika tolkningar beroende på projektör, vilket redan i dagsläget leder till olika förutsättningar för olika byggherrar. En ytterligare odefinierad term inom området riskerar att leda till ökade skillnader över landet.

- 8 kap 1-3§§ har som utgångspunkt räddningstjänstens arbetsmetod och utrustning. Även om syftet är att skapa rätt förutsättningar för räddningsinsats ser RS en risk i att variationer medges med hänsyn till en förmåga hos räddningstjänsten som inte säkert är konstant över tid.
- I bl.a. 9 samt 10 kap. används uttrycket "*försumbart*", vilket exemplifieras i viss mån i författningskommentarerna. RS ser dock inte att författningskommentarerna ger tillräckligt stöd i vad som är försumbart, varför säkerhetsnivån vid ändring av byggnader är svår att tolka. Samma argumentation gäller för uttrycket "*uppenbart obehövt*" som återfinns i 1 kap 8§, 9§ samt 20§.

Utöver ovanstående synpunkter ser dock Räddningstjänsten Skaraborg positivt på bl.a. följande aspekter i det nya regelverket:

- Förenklingar i regelverket kring småhus och brandspridning mellan dessa, inklusive kravnivån för carportar.
- Krav på spisvakt införs i vissa verksamheter.
- Att det enligt 5 kap. 24§ blir krav på brandlarm med vidarekoppling för stora sektioner.
- Förtydligat krav gällande tilluft för brandgasventilation i 8 kap. 11§.
- Att brandlarm blir krav i verksamhetsklass 5A enligt 7 kap. 42§.
- Införandet av verksamhetsklass 3C.

Räddningstjänsten Skaraborg