

Vår handläggare namn, tfn - *Attending to this matter name, telephone*

Bo Rasmusson

Datum - *Date*

2023-08-23

Ert datum - *Your date*

Beteckning - *Reference*

SELC-23:014

Er beteckning - *Your reference*

Diarie nr: 6640/2022

Selcables kommentarer till Boverkets förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) samt upphävande av BBRAD och BBRBE

Om Selcable

Selcable är branschorganisationen för svenska tillverkare av kablar och isolerad tråd. Vårt uppdrag är att främja branschens gemensamma intressen genom att framföra vår samlade syn i standardiseringsfrågor, remisser, myndighetsärenden etc.

Selcable har följande kommentarer till remissen med diarienummer.6640/2022:

- Sid 30 20§ står:** *Kablar i byggnadsklass 3 ska vara utformade i brandteknisk klass Eca. Vilket är en konstig begränsning*
Kablar med en högre brandklass måste vara tillåtet att installera.
Den tidigare skrivningen är lämpligare: *I byggnader med byggnadsklass Br3 och inom utrymmen med automatiskt släcksystem kan kablar av klass Eca accepteras.*
Kommentaren gäller på flera ställen i remissen.
- Enligt genomförda brandtester och bedömningar bör Dca-klassad kabel som förläggs på plåthylla med lock kunna installeras i utrymningsvägar, där annars Cca-klassad kabel krävs. Alternativet bör kunna anges i remissen.
- I övrigt stöder Selcable remissen.

Med vänlig hälsning

Bo Rasmusson
Teknisk Sekreterare
Selcable